

Превод от немски език



Удостоверение

Енергоспестяване и топлинна защита

Протокол от изпитване 422 29877/1


Възложител **ALUMIL - MILONAS**
ALUMINIUM INDUSTRY S.A.
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
61100 КУКУШ,
ГЪРЦИЯ

Основни стандарти

EN ISO 10077-2 : 2003-10 Изчисляване на топлинна пропускливост
Числен метод за рамки
Отговаря на националните версии DIN EN ISO.

Продукт	Профилна комбинация- Разделителна рамка
Обозначение	M11000 ALUTHERM PLUS Блок система
Дълбочина на конструкцията	разделителна рамка 62,5 мм
Лицева ширина	70 мм
Материал на повърхността	Алуминиев свързващ профил с прахово покритие
Вид и материал на	Непрекъсващ съединенията, полиамид 6.6 с 25% стъклени влакна, леко окислени повърхности, като например кухни след
изолационната зона	обработка на повърхността чрез потапяне
Особености	Подложка в стъклена фалцова област от полиамид

Представяне



Коефициента на топлопроводимост



$$U_f = 2,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} *$$

Указания за употреба

Този протокол за изпитване служи за удостоверяване на коефициента на топлопроводимост U_f .

Валидност

Данните и резултатите се отнасят само до изпитаните и описани профилни системи. Определянето на коефициент на топлопроводимост не позволява отчет за други характеристики за ефективност и качество на настоящата конструкция.

Указания за публикуване

Валидна е i.f.t.-листовката "Указания за използване на i.f.t.-протоколите за изпитване" Заглавният лист може да се използва за кратко резюме.

Съдържание

Удостоверението съдържа общо 4 страници

- 1 Предмет
- 2 Изпълнение
- 3 Индивидуални резултати

ift-Rosenheim
10 май 2005 г.

Подпис
Улрих Зиберат, дипл.-инж. (CBU)
Ръководител на института

Подпис
пълномощ. Ханс-Юрген Хартман,
дипл.-инж. (CBU)
ift Център Стъкло, Строителни материали и
строителна физика



ift Rosenheim GmbH

Управител:

дипл.-инж. (СВУ) Улрих Зиберат

Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Straße 7-9

83026 Rosenheim, Германия

Тел.: +49 (0) 8031 / 261-0

Факс: +49 (0) 8031 / 261-290 Сметка № 38 22

www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Rosenheim

АГ Траунщайн, ТР 14763

Sparkasse Rosenheim

Банков код 711 500 00

Оторизирана служба за изпитване, инспекция и сертифициране съгласно Федералния правилник за строителни работи:
BAY18

Нотификация в Европа: № 0757

03-07/394

ОРИГИНАЛ