

Протокол

Въздушно шумозаглушаване на конструктивни части Доклад за изпитване 161 27003/4.4.0

Възложител: **ALUMIL – MILONAS**
ALUMINIUM INDUSTRY S.A.
Индустриална зона
GR – 61100 Килкис
Гърция
Продукт: Прозорец, обикновен – с едно крило
Наименование: M 11000
Външни размери: 1230 мм х 1480 мм
Материал: Алюминиев стъклопакетен профил
Начин на отваряне: стоящо и завъртащо
Пълнеж: изолиращо стъкло – многопластово
12/16/9GH

Оценяван размер на звукоизолация R_w
Спектър – напасващи стойности C и C_{tr}



$R_w(C; C_{tr}) = 46 (-1; -4) \text{ dB}$

ift Розенхайм
15 януари 2004

подпис: не се чете
Улрих Зиберат
Директор на института

Подпис: не се чете
По упълномощение Бернд Зас
ръководител отдел “строителна
Акустика”

Съдържание: Протоколът съдържа общо 4 страници. 1 Предмет 2 Изпълнение 3 Отделни резултати
Резултати от измерването (1 страница)

База
EN ISO 20140-3 : 1955-01
измерване на
въздушното звукоизолиране
на конструктивни части на
стенд

EN ISO 717-1 : 1996-12
Акустика – оценка на
звукоизолирането в
сгради и на конструктивни
детайли – част 1. въздушна
звукоизолация
отговаря на национална
редакция на DIN EN
20140-3 и DIN EN ISO

Изображение

Указания за употреба Този
доклад служи за доказване на
звукоизолация на
конструктивна част

Валидност

Упоменатите данни и резултати се
отнасят за изпитаното и описано
пробно тяло
Проверката на въздушното звуко-
изолиране не дава
информация за другите
определящи резултатите и
качеството свойства на
представената конструкция.

Указания за публикация

Важи паметният лист на ift
„Указания за използване на
ift доклади за изпитване”
Заглавната страница може да
бъде използвана като съкратена
редакция.