



Удостоверение

Противодимни врати

Изпитване на конструкцията за устойчивост и херметичност

Сертификат за изпитване 281 30799/1

Възложител **ALUMIL Deutschland GmbH**

Адрес: Werner-Heisenberg Str. 18
64823 Groß-Umstadt

Основни стандарти

DIN 18095-1: 1988-10 врати,
противодимни врати, понятия и
изисквания
DIN 18095-2: 1991-03 врати,
противодимни врати, изпитване на
конструкцията за устойчивост и
херметичност

Продукт/Конструкция	Еднокрила алуминиева врата с тръбна рамка с прозрачни прегради, прозорец над вратата и странични панели
Обозначение	„M15000 Prestige RS“
Размери на крилата на врата (ШxВ)	1500 мм x 2300 мм (Външни размери на крилата на вратата)
Външни размери на елементите(ШxВ)	2500 мм x 2600 мм (външни размери на рамката)
Материал	алуминий
Тип на отварянето	Въртящо се крило
Особености	изпитана в зид, с прозорец над вратата и странични панели



Представяне

Указания за употреба

Този протокол за изпитване служи за доказване на пропускливостта на дим на врати. Врати, които отговарят на изисквания на настоящия протокол за изпитване, са в състояние да предотвратят разпространението на дим в сградата.

Удостоверяването на противодимни врати в Германия е допустимо само във връзка с всички сертификати за изпитване на строителния надзор.

Валидност

Посочени в настоящия протокол за изпитване данни и резултати се отнасят само до изпитани и описани опитни образци. Удостоверението е валидно за 5 години до 04 май 2011 г. Валидността изтича по-рано, ако основните регламенти бъдат изменени или отменени преди това.

Стандарт



Врата DIN 18095 RS-1"

ift Rosenheim
04 май 2006 г.

Кръгъл печат: ift Rosenheim, Призната от държавния строителен контрол служба за изпитване, инспекция и сертифициране, PÜZ, BAY 18

Подпис - не се чете

Андреас Матши, дипл.-инж. (СВУ)

Ръководител на Призната от строителния надзор служба за изпитване, инспекция и сертифициране

Подпис не се чете

Герд Щайнер

Инженер по изпитването

Ift-център за противопожарна защита

Указания за публикуване

Валидна е IFT-листовката с указания "Общи условия за ползване на IFT-документацията за изпитване и удостоверяване."

Корицата може да се използва за кратко резюме.

Съдържание

Удостоверението съдържа общо 25 страници

1 Предмет

2 Изпълнение

3 Индивидуални резултати

4 Резюме

Приложение 1(11 страници)



ift Rosenheim GmbH
Управител :
дипл.-инж. (СВУ) Улрих
Зииберат
Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
83026 Rosenheim,
Германия
Тел.: +40 (0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026
Rosenheim АГ
Траунщайн, ТР 14763
Sparkasse Rosenheim
Сметка № 3822
Банков код 711 500 00

Нотифициран орган № : 0757
призната служба за изпитване,
инспекция и сертифициране:
BAY 18

*Лого на Немски акредитирац съвет DAR,
DAP-PL 0808-01,
DAP-ZE 2288 00,
TGA-ZM 16-93-00,
TGA-ZM 16-93-60*

04-10/554