



Удостоверение

Противодимни врати

Изпитване на конструкцията за устойчивост и херметичност

Сертификат за изпитване 281 30799/2

Възложител **ALUMIL Deutschland GmbH**


Адрес: Werner-Heisenberg Str. 18
64823 Groß-Umstadt

Основни стандарти

DIN 18095-1: 1988-10 врати,
противодимни врати, понятия и
изисквания

DIN 18095-2: 1991-03 врати,
противодимни врати, изпитване на
конструкцията за устойчивост и
херметичност

Представяне



Указания за употреба

Този протокол за изпитване служи
за доказване на пропускливостта на
дим на врати. Врати, които
отговарят на изисквания на
настоящия протокол за изпитване,
са в състояние да предотвратят
разпространението на дим в
сградата.

Удостоверяването на противодимни
врати в Германия е допустимо само
във връзка с всички сертификати за
изпитване на строителния надзор.

Валидност

Посочени в настоящия протокол за
изпитване данни и резултати се
отнасят само до изпитани и описани
опитни образци. Удостоверението е
валидно за 5 години до 04 май 2011
г. Валидността изтича по-рано, ако
основните регламенти бъдат
изменени или отменени преди това.

Указания за публикуване

Валидна е IFT-листовката с
указания "Общи условия за
ползване на IFT-документацията за
изпитване и удостоверяване."
Корицата може да се използва за
кратко резюме.

Съдържание

Удостоверението съдържа общо 26
страници
1 Предмет
2 Изпълнение
3 Индивидуални резултати
4 Резюме

Продукт/Конструкция	Еднокрила алуминиева врата с тръбна рамка с прозрачни прегради, прозорец над вратата и странични панели
Обозначение	„M15000 Prestige RS“
Размери на крилата на врата (ШxВ)	1500 мм x 2300 мм (Външни размери на крилата на вратата)
Външни размери на елементите(ШxВ)	2500 мм x 2600 мм (външни размери на рамката)
Материал	алуминий
Тип на отварянето	Въртящо се крило

Особености изпитана в зид, с прозорец над вратата и странични панели

Стандарт

"Tür DIN 18095 RS-1"



ift Rosenheim
04 май 2006 г.

Кръгъл печат: ift Rosenheim, Призната от държавния
строителен контрол служба за изпитване,
инспекция и сертифициране, PÜZ, BAY 18

Подпис - не се чете

Андреас Матши, дипл.-инж. (СВУ)

Зам.-ръководител на Призната от строителния надзор
служба за изпитване, инспекция и сертифициране

Подпис

Герд Щайнер

Инженер по изпитването

Ift-център за противопожарна защита



ift Rosenheim GmbH
Управител :
дипл.-инж. (СВУ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
83026 Rosenheim, Германия
Тел.: +49 (0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Rosenheim
АГ Траунщайн, ТР 14763
Sparkasse Rosenheim
Сметка № 3822
Банков код 711 500 00

Нотифициран орган № : 0757
призната служба за изпитване,
инспекция и сертифициране: BAY
18

*Немски акредитирац съвет DAR,
DAP-PL 0808-01,
DAP-ZE 2288 00,
TGA-ZM 16-93-00,
TGA-ZM 16-93-60*

04-10/554

ОРИГИНАЛ