



Удостоверение

Противодимни врати

Изпитване на конструкцията за устойчивост и херметичност

Сертификат за изпитване 281 30799/3

Възложител **ALUMIL Deutschland GmbH**

Адрес: Werner-Heisenberg Str. 18
64823 Groß-Umstadt

Основни стандарти

DIN 18095-1: 1988-10 врати,
противодимни врати, понятия и
изисквания

DIN 18095-2: 1991-03 врати,
противодимни врати, изпитване на
конструкцията за устойчивост и
херметичност

Представяне



Указания за употреба

Този протокол за изпитване служи
за доказване на пропускливостта на
дим на врати. Врати, които
отговарят на изисквания на
настоящия протокол за изпитване,
са в състояние да предотвратят
разпространението на дим в
сградата.

Удостоверяването на противодимни
врати в Германия е допустимо само
във връзка с всички сертификати за
изпитване на строителния надзор.

Валидност

Посочени в настоящия протокол за
изпитване данни и резултати се
отнасят само до изпитани и описани
опитни образци. Удостоверението е
валидно за 5 години до 04 май 2011
г. Валидността изтича по-рано, ако
основните регламенти бъдат
изменени или отменени преди това.

Указания за публикуване

Валидна е IFT-листовката с
указания "Общи условия за
ползване на IFT-документацията за
изпитване и удостоверяване."
Корицата може да се използва за
кратко резюме.

Съдържание

Удостоверението съдържа общо 21
страници

- 1 Предмет
 - 2 Изпълнение
 - 3 Индивидуални резултати
 - 4 Резюме
- Приложение 1 (8 страници)

Продукт/Конструкция Еднокрила алуминиева врата с тръбна рамка с
прозрачни прегради, прозорец над вратата и панели

Обозначение „M15000 Prestige RS“

Размери на крилата на 1500 мм x 2500 мм (Външни размери на крилата на
врата (ШxВ) вратата)

Външни размери на 1602 мм x 2560 мм (външни размери на рамката)
елементите(ШxВ)

Материал алуминий

Тип на отварянето Въртящо се крило

Особености изпитана в монтажна стена от гипсокартон, без
прозорец над вратата и странични панели

Стандарт
"Tür DIN 18095 RS-1"



Кръгъл печат: ift Rosenheim, Призната от държавния
строителен контрол служба за изпитване, инспекция
и сертифициране, PÜZ, BAY 18
Андреас Матши, дипл.-инж. (СВУ)
Зам. -ръководител на Призната от строителния надзор
служба за изпитване, инспекция и сертифициране

ift Rosenheim
04 май 2006 г.

Герд Щайнер
Инженер по изпитването
Ift-център за противопожарна защита



ift Rosenheim GmbH
Управител :
дипл.-инж. (СВУ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
83026 Rosenheim, Германия
Тел.: +49 (0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Rosenheim
АГ Траунщайн, ТР 14763
Sparkasse Rosenheim
Сметка № 3822
Банков код 711 500 00

Нотифициран орган № : 0757
призната служба за изпитване,
инспекция и сертифициране: BAУ
18

Лого на Немски акредитирац съвет DAR,
DAP-PL 0808-01,
DAP-ZE 2288 00,
TGA-ZM 16-93-00,
TGA-ZM 16-93-60

04-10/554

ОРИГИНАЛ