



Удостоверение

Противодимни врати

Изпитване на конструкцията за устойчивост и херметичност

Сертификат за изпитване 281 30799/4

Възложител **ALUMIL Deutschland GmbH**

Адрес: Werner-Heisenberg Str. 18
64823 Groß-Umstadt

Основни стандарти

DIN 18095-1: 1988-10 врати,
противодимни врати, понятия и
изисквания

DIN 18095-2: 1991-03 врати,
противодимни врати, изпитване на
конструкцията за устойчивост и
херметичност

Продукт/Конструкция	Еднокрила алуминиева врата с тръбна рамка с прозрачни прегради, без прозорец над вратата и странични панели
Обозначение	„M15000 Prestige RS“
Размери на крилата на врата (ШхВ)	1500 мм x 2300 мм (Външни размери на крилата на вратата)
Външни размери на елементите(ШхВ)	1602 мм x 2360 мм (външни размери на рамката)
Материал	алуминий
Тип на отварянето	Въртящо се крило

Представяне



Указания за употреба

Този протокол за изпитване служи за доказване на пропускливостта на дим на врати. Врати, които отговарят на изисквания на настоящия протокол за изпитване, са в състояние да предотвратят разпространението на дим в сградата.

Удостоверяването на противодимни врати в Германия е допустимо само във връзка с всички сертификати за изпитване на строителния надзор.

Особености изпитана в стена от порест бетон, без прозорец над вратата и странични панели

Стандарт
"Tür DIN 18095 RS-1"



ift Rosenheim
04 май 2006 г.

Кръгъл печат: ift Rosenheim, Призната от държавния строителен контрол служба за изпитване, инспекция и сертифициране, PÜZ, BAY 18

Валидност

Посочени в настоящия протокол за изпитване данни и резултати се отнасят само до изпитани и описани опитни образци. Удостоверението е валидно за 5 години до 04 май 2011 г. Валидността изтича по-рано, ако основните регламенти бъдат изменени или отменени преди това.

Указания за публикуване

Валидна е IFT-листовката с указания "Общи условия за ползване на IFT-документацията за изпитване и удостоверяване." Корицата може да се използва за кратко резюме.

Съдържание

Удостоверението съдържа общо 18 страници

- 1 Предмет
 - 2 Изпълнение
 - 3 Индивидуални резултати
 - 4 Резюме
- Приложение 1 (6 страници)

Андреас Матши, дипл.-инж. (СВУ)
Зам. -ръководител на Призната от строителния надзор служба за изпитване, инспекция и сертифициране

Подпис не се чете

Герд Щайнер
Инженер по изпитването
Ifт-център за противопожарна защита



ift Rosenheim GmbH

Управител :

дипл.-инж. (СВУ) Улрих Зиберат

Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9

83026 Rosenheim, Германия

Тел.: +49 (0)8031/261-0

Факс: +49 (0)8031/261-290

www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Rosenheim

АГ Траунщайн, ТР 14763

Sparkasse Rosenheim

Сметка № 3822

Банков код 711 500 00

Нотифициран орган № : 0757

призната служба за изпитване,
инспекция и сертифициране: BAY

18

Лого на Немски акредитирац съвет DAR,
DAP-PL 0808-01,
DAP-ZE 2288 00,
TGA-ZM 16-93-00,
TGA-ZM 16-93-60

04-10/554

ОРИГИНАЛ