



Удостоверение

Противодимни врати
Изпитване на конструкцията за устойчивост и херметичност
Сертификат за изпитване 281 30799/5

Възложител **ALUMIL Deutschland GmbH**

Адрес: Werner-Heisenberg Str. 18
64823 Groß-Umstadt

Основни стандарти

DIN 18095-1: 1988-10 врати,
противодимни врати, понятия и
изисквания
DIN 18095-2: 1991-03 врати,
противодимни врати, изпитване на
конструкцията за устойчивост и
херметичност

Представяне



Указания за употреба

Този протокол за изпитване служи за доказване на пропускливостта на дим на врати. Врати, които отговарят на изисквания на настоящия протокол за изпитване, са в състояние да предотвратят разпространението на дим в сградата. Удостоверяването на противодимни врати в Германия е допустимо само във връзка с всички сертификати за изпитване на строителния надзор.

Продукт/Конструкция	Еднокрила алуминиева врата с тръбна рамка с прозрачни прегради и напречна летва, без прозорец над вратата и странични панели
Обозначение	„M15000 Prestige RS“
Размери на крилата на врата (ШхВ)	1100 мм x 2500 мм (Външни размери на крилата на вратата)
Външни размери на елементите(ШхВ)	1202 мм x 2560 мм (външни размери на рамката)
Материал	алуминий
Тип на отварянето	Въртящо се крило
Особености	изпитана в стоманена обрамждаща рамка, без прозорец над вратата и странични панели
Стандарт	



"Tür DIN 18095 RS-1"

Кръгъл печат: ift Rosenheim, Призната от държавния строителен контрол служба за изпитване, инспекция и сертифициране, PÜZ, BAY 18

ift Rosenheim
04 май 2006 г.

Подпис

Андреас Матши, дипл.-инж. (СВУ)
Зам. -ръководител на Призната от строителния надзор служба за изпитване, инспекция и сертифициране

Подпис не се чете

Герд Щайнер
Инженер по изпитването
Ifт-център за противопожарна защита

Валидност

Посочени в настоящия протокол за изпитване данни и резултати се отнасят само до изпитани и описани опитни образци. Удостоверението е валидно за 5 години до 04 май 2011 г. Валидността изтича по-рано, ако основните регламенти бъдат изменени или отменени преди това.

Указания за публикуване

Валидна е IFT-листовката с указания "Общи условия за ползване на IFT-документацията за изпитване и удостоверяване."
Корицата може да се използва за кратко резюме.

Съдържание

Удостоверението съдържа общо 21 страници

- 1 Предмет
 - 2 Изпълнение
 - 3 Индивидуални резултати
 - 4 Резюме
- Приложение 1 (8 страници)



ift Rosenheim GmbH

Управител :

дипл.-инж. (СВУ) Улрих Зиберат

Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9

83026 Rosenheim, Германия

Тел.: +49 (0)8031/261-0

Факс: +49 (0)8031/261-290

www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Rosenheim

АГ Траунщайн, ТР 14763

Sparkasse Rosenheim

Сметка № 3822

Банков код 711 500 00

Нотифициран орган № : 0757

призната служба за изпитване,

инспекция и сертифициране: BAY

18

Лого на Немски акредитирац съвет DAR,

DAP-PL 0808-01,

DAP-ZE 2288 00,

TGA-ZM 16-93-00,

TGA-ZM 16-93-60

04-10/554

ОРИГИНАЛ