

Доказателство за характеристики
Димозащитни врати и затварящи устройства

Изпитване за проникване на дим

Доклад за изпитване 281 32687/1



Превод на Доклад за изпитване 281 32687 / 1
от дата 2 юли 2008

Клиент **АЛУМИЛ – МИЛОНАС**
АЛУМИНИУМ ИНДЪСТРИ С.А.
61100 Килкис
Гърция

Продукт/Дизайн	Механизъм врата с две крила от тръбна алуминиева рамка с ветрилообразен прозорец и странично осветление с вътрешни панели
Наименование на продукт	„М 15000 Prestige RS”
Тип отваряне	На панти и въртящи се врати
Режим на работа	Паник бар хардуер с дръжка за врата
Чисти размери при отваряне (Ш x В)	2,149 mm x 2,491 mm
Координиращи размери (Ш x В)	3,400 mm x 3,400 mm
Материал	Алуминий
Специални характеристики	Прозрачни вътрешни панели и ветрилообразен прозорец / страничен елемент
Структура на стени	Изпитвани в стоманена околна рамка 120 mm x 100 mm x 3 mm



Димозащитни врати и затварящи устройства

Измерено ниво на изтичане			
$Q_{\text{spec}}^{(20)}$	12.0 m ³ /h	$Q_I^{(20)}$	0.52 m ³ /h/m
$Q_{\text{spec}}^{(200)}$	14.5 m ³ /h	$Q_I^{(200)}$	0.75 m ³ /h/m

Подпис

Андреас Матчи, дипл. инж. (FH)
Управител отдел
ift Център за изпитване с огън

Подпис

Герд Стайнер
Изпитващ инженер
ift Център за изпитване с огън

База

DIN EN 1634-3 : 2005

Изпитвания на устойчивост на огън на врати и затварящи устройства. Част 3:
Димозащитни врати и затварящи устройства

Представяне



Инструкции за употреба

Докладът за изпитване има за цел да покаже димозащитните характеристики на вратите. Този доклад за изпитване не предоставя доказателство за конкретна употреба, според определеното от съответните Органи по строителен надзор.

Валидност

Изпитването не разрешава изразяване на становище за допълнителни характеристики на настоящата структура по отношение на изпълнение и качество.

Посочените данни и резултати се отнасят единствено за изпитваната и описана проба.

Забележки по изданието

Важи ръководството на ift „Условия и насоки за употребата на документи за изпитване на ift”.

Заглавната страница може да се използва отделно.

Съдържание

Докладът се състои от общо 48 страници.

- 1 Обект
 - 2 Процедура
 - 3 Подробни резултати
 - 4 Изражение на резултати
 - 5 Оценка на евентуална класификация
 - 6 Поле на директно приложение
- Анекс (20 страници)



ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle BAY 18

