

Удостоверение

Херметичност

Плътност при пороен дъжд статично / динамично

Устойчивост при вятър

Удароустойчивост

Протокол от изпитване 108 31602

Възложител ALUM IL - M ILONAS
ALUMINIUM INDUSTRY S. A.
Индустриална зона

61100 Кукуш

Гърция

Продукт Конструкция с опорна греда с окачени
допълнителни елементи

Система M3 Semi Structural

Основни стандарти

Последователност на
изпитване съгласно EN
13830: 2003-09, с неносещи
фасадни стени - Стандарт за
продукт

Стандарти за изпитване
EN 12153
EN 12155
EN 12179
EN 14019
ENV 13050
EN 1026
EN 1027

Външни размери 3910 мм x 6010 мм
(Ш x В)

Материал на Алюминиев профил без термична
рамката изолация

Представяне



Изпитване		Класификация		Указания за употреба
		Фасадна конструкция	Прозорци	
 EN 12152	Херметичност	Единица площ АЗ Единица дължина АЕ	4	Този протокол за изпитване служи за доказване на изброените по-горе характеристики за окачени фасади. Този протокол за изпитване не включва всички изброени в продукта характеристики за ефективност Валидност Данните и резултатите се
 EN 12154	Плътност при пороен дъжд статично	R6	9A	
 ENV 13050	Плътност при пороен дъжд динамично	188 Pa / 563 Pa	npd	

 EN 13116	Устойчивост при вятър	Допустимо натоварване $\pm 1,5 \text{ kN/m}^2$ Увеличено натоварване $\pm 2,25 \text{ kN/m}^2$	npr	отнасят само до описаните тествани опитни образци. Това изпитване не дава отчет за други експлоатационни и качествени характеристики на настоящата конструкция, по-специално не са били взети под внимание атмосферно влияние и признаци за стареене.
 EN 14019	Удароустойчивост	I3/E3	npr	Валидна е IFT-листовката с указания "Условия и инструкции за употреба на IFT-документация за изпитване. Корицата може да се използва за кратко резюме.
				Съдържание Удостоверението съдържа общо 36 страници 1 Предмет 2 Изпълнение 3 Индивидуални резултати Приложение 1 Изображения Приложение 2 Протокол за изпитване Приложение 3 Документация и насоки за преработка на системата

npr = no performance determined/ без определяне на ефективността

ift Rosenheim
14 декември 2006 г.

Подпис
Йорн Петер Ласт, дипл.-инж. (СВУ)
Ръководител на службата по изпитване
ift-Център Прозорци и фасади

Подпис
Бено Райхелт, дипл.-инж. (СВУ)
Инженер по изпитването
ift-Център Прозорци и фасади

ift Rosenheim GmbH
Управител :
дипл.-инж. (СВУ) Улрих Зиберат
Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
83026 Rosenheim, Германия
Тел.: +49 (0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026 Rosenheim
АГ Траунщайн, ТР 14763
Sparkasse Rosenheim
Сметка № 3822
Банков код 711 500 00

Нотифициран орган № : 0757
призната служба за изпитване,
инспекция и сертифициране: BAU
18

Лого на Немски акредитиращ съвет DAR,
DAP-PL 0808-01,
DAP-ZE 2288 00,
TGA-ZM 16-93-00,
TGA-ZM 16-93-60
06-05/564