

Удостоверение
Херметичност
Плътност при пороен дъжд статично / динамично



Устойчивост при вятър
Протокол от изпитване 108 24563 R1*)

*) Променена версия на протокол от изпитване № 108 24563 от 27 ноември 2001 г.

Възложител ALUM IL - M ILONAS
ALUMINIUM INDUSTRY S. A.
Индустрална зона

61100 Кукуш
Гърция

Продукт Опорна напречна фасада
Система M6 Solar Standard Plus

Външни размери (Ш x В) 3000 мм x 6000 мм

Материал на рамката Алюминий

Основни стандарти Последователност на изпитване
съгласно EN 13830: 2003-09, с неносещи фасадни
стени - Стандарт за продукт

Стандарти за изпитване
EN 12153
EN 12155
EN 12179

Представяне



*) Този протокол от изпитване е ревизирана
версия на оригинален протокол № 108
24563 поради междувременни промени в
стандартна база за класифицирането на
херметичност, плътност при пороен дъжд и
устойчивост при вятър. Поради това
протокол от изпитването № 108 24563 от 27
ноември 2001 г. губи своята валидност.

Изпитване		Класификация
		Фасадна конструкция
 EN 12152	Херметичност	A4
 EN 12154	Плътност при пороен дъжд статично	R7
 ENV 13050	Плътност при пороен дъжд динамично	450 Pa / 150 Pa
 EN 13116	Устойчивост при вятър	Допустимо натоварване ± 1,50 kN/m² Увеличено натоварване ± 2,25 kN/m²

Указания за употреба

Този протокол за изпитване служи за доказване на изброените по-горе характеристики за окачени фасади.

Този протокол за изпитване не включва всички изброени в продукта характеристики за ефективност

Валидност

Данните и резултатите се отнасят само до описаните тестови опитни образци.
Това изпитване не дава отчет за други експлоатационни и качествени характеристики на настоящата конструкция, по-специално не са били взети под внимание атмосферно влияние и признаци за стареене.

Указания за публикуване

Валидна е IFT-листовката с указания "Условия и инструкции за употреба на IFT-документация за изпитване.

Корицата може да се използва за кратко резюме.

Съдържание

Удостоверението съдържа общо 27 страници

1 Предмет

2 Изпълнение

3 Индивидуални резултати

Приложение 1 Изображения

Приложение 2 Протокол за изпитване

Приложение 3 Документация и насоки за преработка на системата

npd = no performance determined/ без определяне на ефективността

ift Rosenheim
15 юни 2007 г.

Подпис
Йорн Петер Ласт, дипл.-инж. (СВУ)
Ръководител на службата по изпитване
ift-Център Прозорци и фасади

Подпис
Бено Райхелт, дипл.-инж. (СВУ)
Инженер по изпитването
ift-Център Прозорци и фасади



ift Rosenheim GmbH
Управител :
дипл.-инж. (СВУ) Улрих
Зииберат
Д-р Йохен Пайхл

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
83026 Rosenheim,
Германия
Тел.: +40 (0)8031/261-0
Факс: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Седалище: 83026
Rosenheim AG
Траунщайн, TR 14763
Sparkasse Rosenheim
Сметка № 3822
Банков код 711 500 00

Нотифициран орган № : 0757
призната служба за изпитване,
инспекция и сертифициране:
BAY 18

Лого на Немски акредитирац съвет DAR,
DAP-PL 0808-01,
DAP-ZE 2288 00,
TGA-ZM 16-93-00,
TGA-ZM 16-93-60

06-05/564