




ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ

ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ 0666/09.10.2006

НОМЕР	0666	ДАТА	09.10.2006
Данни на клиента:	АЛУМИЛ МИЛОНАС ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЙ АД ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КИЛКИС 611 00 КИЛКИС		
Описание на продукта:	Еднокрила врата Двуосова		
Материал:	АЛУМИНИЙ		
Тип на продукта	СЕРИЯ М-940		



2210 x 950 мм

Въздухопропускливост ГРЪЦКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ΕΛΟΤ) EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Категория 4
Водонепропускливост ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Категория 8Α
Издръжливост на натиск на вятъра ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Категория C3

РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ ОТНАСЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДО ГОРНИЯ ТЕСТВАН ПРОДУКТ.

/Подпис/
ΣΙΝΟΠΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣΚΙ ΟΤΓΟΒΟΡΝΙΚ

/Подпис/
ΙΟΑΝΝΙΣ ΓΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΕΡΑΛΕΝ ΔΙΡΕΚΤΟΡ