




ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ

ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ 0784/26.11.2007

НОМЕР	0784	ДАТА	26.11.2007
-------	------	------	------------

Данни на клиента:	АЛУМИЛ МИЛОНАС ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЙ АД ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КИЛКИС 611 00 КИЛКИС
Описание на продукта:	Двукрила балконска врата Плъзгаща с разминаване на крилата
Материал:	АЛУМИНИЙ
Тип на продукта	СЕРИЯ M-400 PREMIER ALUTHERM



2195 x 1270 mm

Въздухопропускливост ГРЪЦКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ΕΛΟΤ) EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Категория 3
Водонепропускливост ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Категория 1B
Издръжливост на натиск на вятъра ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Категория C3

РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ ОТНАСЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДО ГОРНИЯ ТЕСТВАН ПРОДУКТ.

/Подпис/
СИНОПИ ПАΠΑΔΟΠΟΥΛ
ТЕХНИЧЕСКИ ОТГОВОРНИК

/Подпис/
ЙОАНИС ГЕРЦΟΣ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР